#### АКТ

**обследования и категорирования объекта** муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Андриановская основная общеобразовательная школа»

(наименование проверяемого объекта)

26.01.2018

МКОУ «Андриановская ООШ»

Комиссия в составе:

- Красикова Неля Николаевна директор МКОУ «Андриановская ООШ»,

председатель Комиссии

- Котусев Дмитрий Александрович Представитель отделения в г. Кириши УФСБ

России по Санкт-Петербургу и

Ленинградской области, член Комиссии

- Рыжов Федор Николаевич Начальник пункта централизованной

охраны №2 ОВО по Тосненскому району ЛО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по

С-Пб и ЛО», член Комиссии

- Ерш Наталья Геннадьевна заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, заместитель

председателя Комиссии

провела обследование МКОУ «Андриановская ООШ», расположенного по адресу: 187031, Ленинградская область, Тосненский р-н, д. Андрианово, д. 71

### 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

Объект расположен по адресу: 187031, Ленинградская область, Тосненский р-н, д. Андрианово, д. 71

Принадлежность — муниципальное образование Тосненский район Ленинградской области. Подведомственность — комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

Главный специалист – ответственный по защите - заместитель руководителя по безопасности ......

Режим работы объекта – для сотрудников 8.30 – 18.00, для посетителей 9.30 -17.30.

Площадь объекта  $-1218.3 \text{ м}^2$ , периметр объекта -172.4 м.

Территория объекта граничит: с землями Тосненского городского поселения

Ближайшие железнодорожные станции: ст. Ушаки Тосненский район – 16 км.

Ближайший аэропорт: Пулково – 70 км.

Корпус: 2 этажное здание без чердака, с подвалом (количество входов - 6) капитальной постройки 1971 г.

На объекте имеются техническая документация, ситуационные планы и схемы объекта, его коммуникаций, планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на объекте, проектная документация на объект.

Территория объекта ограждена частично, сплошного забора нет.

В ограждении имеются: входных калиток – 1 шт., въездных ворот - 1 шт. Для входа/выхода сотрудников и посетителей используется калитка. Ворота закрыты на замок.

Дополнительными защитными средствами и техническими средствами охраны ограждение не оборудовано.

### 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

## 2.1. физическая охрана

В ночное время охрана осуществляется сторожами, в дневное время – пропускной режим сотрудниками МКОУ «Андриановская ООШ». Пропуск в здание осуществляется по домофону.

### 2.2. Технические средства

### Помещения объекта оборудованы:

2.2.1 автоматической пожарной сигнализацией с выводом сигнала централизованный пульт подразделения пожарной охраны;

Установлена следующая аппаратура:

## ППКОП «Сигнал - 20П» с извещателями:

- извещатель пожарный дымовой ИП 212-3СУ 106 шт
- извещатель пожарный ручной ИПР-3СУМ- 8 шт,
- извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ-Д-II/4p 2 шт.,
- извещатель пожарный тепловой ИП103-3-А2-1-М 4 шт.
- 2.2.2 системой оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре; оповещатель настенный звуковой ПКИ- 1 « Иволга»
- 2.2.3 кнопкой экстренного вызова полиции или ЧОП (тревожная кнопка); ACS-102- КТС 2шт.
  - 2.2.4 средства телефонной связи имеются.
  - 2.2.5 Вентиляция естественная приточно-вытяжная.

1 ввод электроэнергии (основной) выполнено в соответствии с ПУЭ.

На объекте установлена следующая аппаратура: система видеонаблюдения (цифровой видеорегистратор TVI/AHD (RVi-HDR16LB-TA), видеорегистратор RVi-HDR16LB-T). Видеокамеры: TVI RVi-HDS321VB-T (2,8 мм); видеокамера уличная купольная AltCam ddmf21ir – 8 шт.

#### Освещение

Наружное освещение - оборудовано 1 фонарем.

#### Видеонаблюдение

Система наружного видеонаблюдения по периметру – 8 видеокамер.

Система видеонаблюдения за внутренними помещениями – 8 видеокамер.

Ведется круглосуточная запись данных с видеокамер наружного и внутреннего наблюдения. Архивирование информации 30 суток осуществляется не со всех видеокамер.

### Эксплуатационно-техническое обслуживание систем:

- договор на оказание услуг по техническому обслуживанию каналообразующей аппаратуры, осуществляющей передачу сигналов "Пожар" осуществляет ООО "Теола-Тосно", договор от 29.01.2018г. № 091/0118-РП.
- договор на техническое обслуживание систем видеонаблюдения с ООО "РимесСПб" от 29.01.2018г. № 34/18.
- договор на техническое обслуживание систем контроля доступом (домофон) заключен с ООО "РимесСПб" от 29.01.2018г. №35/18.
- договор на оказание услуг по техническому обслуживанию системой оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре заключен с ООО "РимесСПб" от 29.01.2018г.  $Notemostral{2}$ 3/18.

- договор об экстренном выезде наряда полиции или наряда ЧОП по вызову с помощью кнопки тревожной сигнализации (реагировании) заключен с ООО "ОП "Тосно-ЩИТ" от 29.01.2018г. № 581/01-2018.

## Система контроля управления доступом

Все системы технических средств охраны находятся в работоспособном состоянии.

Также объект оборудован автоматической установкой пожарной сигнализации с речевым оповещением комплекса зданий.

Доступность и техническое состояние эвакуационных выходов проверяется раз в квартал.

Планы эвакуации при возникновении ЧС, информационные таблички с номерами телефонов аварийно-спасательных служб имеются. Проводится обучение сотрудников объекта правилам реагирования на звуковые сигналы о пожарной опасности и эвакуации – раз в полугодие для каждого корпуса.

## 3. ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ И ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ УЧАСТКОВ ОБЪЕКТА

№ п/ п	Наименование критического элемента, потенциально опасного участка	Количество работающих человек	Сведения о технических и иных средствах защиты (охраны)	Характер возможных ЧС
1	Въездные ворота для автотранспорта – 1 шт. Входная калитка – 1 шт.	-	-	Таран выездных ворот автотранспортом,
2	Вся территория школы, т.к. забор имеется частично	-	-	Поджог, подрыв взрывчатых веществ с поражающими элементами

ЧС техногенного и иного характера на объекте в 2015, 2016 и 2017 годах не зарегистрированы.

## 4. КАТЕГОРИЯ ОБЪЕКТА

По результатам обследования, принимая во внимание принадлежность Объекта, а также осуществляемую деятельность Комиссия полагает присвоить Объекту МКОУ «Андриановская ООШ» категорию № 2 (значимость) — масштаб ущерба в результате совершения террористического акта на объекте может приобрести \_\_\_\_\_\_характер.

Инженерно-технические средства защиты объекта не в полном объеме соответствуют предъявляемым требованиям установленным постановлением Правительства РФ N 1235 от 07.10.2017.

- 1. Не обеспечена фиксация событий видеонаблюдения не менее 30 суток.
- 2.Не установлена система видеонаблюдения на центральный въезд автотранспорта для обеспечения фиксации номерного знака автомобиля.
  - 3. Не обеспечен контроль за въездом на территорию посторонних транспортных средств.

4. Не обеспечена защита от несанкционированного доступа к информационным ресурсам.

# 5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТА

- В целях повышения эффективности существующей антитеррористической защищенности объекта, комиссия считает необходимым выполнение следующих мероприятий:
  - 1. Обеспечить фиксацию событий видеонаблюдения не менее 30 суток.
- 2. Установить систему видеонаблюдения высокого разрешения на въезд автотранспорта для обеспечения фиксации номерного знака автомобиля.
- 3. Разработать план взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.
  - 4.Обеспечить уличным освещением территории школы в полном объеме.
- 5. Установить средства охранной сигнализации в помещении с хранением документации ДСП с выводом сигнала «тревога» на сторожевой пост.

Состав комиссии:		
Председатель комиссии:		Н.Н. Красикова
	(подпись)	
Члены комиссии:		Д.А. Котусеев
	(подпись)	
_		Ф. Н. Рыжов
	(подпись)	
_		Н.Г.Ерш

26.01.2018 г.